


Schankbuchnachweisblatt

Gaswarnsystem *CO₂CONTROL*



Das Gaswarnsystem CO₂ CONTROL wurde entsprechend den Anforderungen der DIN 6653-2 (ehemals TRSK400, TRSK403 und TRSK318) ausgelegt und durch die akkreditierte Prüfstelle TÜV Rheinland, Köln geprüft und zugelassen. Die Zulassung ist registriert unter der **Prüf-Nr.: 432 - 986701** und wurde am 20.03.1997 erteilt.

Betreiber	
Name:
Vorname:
Straße:
Ort:
Objekt:

Installateur	
Firma:
Vorname:
Straße:
Ort:
Tel./Fax:

Das CO₂ CONTROL Gaswarnsystem wurde ordnungsgemäß nach den Bestimmungen der DIN 6653-2 von einer Sachkundigen Person installiert und seine Funktion überprüft. Eine ausreichende Einweisung des Betreibers fand statt.

Installation erfolgte am: _____

Unterschrift Installateur

Die Einweisung erfolgte durch den Installateur am: _____

Einweisung erhalten und eigenes Personal eingewiesen: _____

Unterschrift Betreiber u. Personal

Wiederkehrende Prüfung durchgeführt: 1. _____

2. _____

3. _____

Achtung! Nächster Wartungstermin beachten!

Die Sensoreinheiten müssen nach 4 Betriebsjahren ausgewechselt und neu kalibriert werden. Die nächste Kalibrierung muß nach Angaben des Wartungssiegels durchgeführt werden.

	Die Sensoreinheit <u>muß</u> nach 4 Jahren ausgetauscht werden! Bei Nichteinhaltung des nebenstehenden Austauschdatums kann es zu Systemstörungen kommen.	I.	II.	III.	IV.
		Nächster Austausch !	2009	2010	2011

beiliegendes Etikett hier einkleben