

CO2CONTROL Gaswarnsystem

Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Kalibrierung

Die Kalibrierung von CO₂ Sensoreinheiten im 5. Betriebsjahr wird von KUNDOxT unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Qualitätsanforderungen im Werk durchgeführt.

Vorab erhält der Installateur auf Bestellung neuwertige Sensoreinheiten für den Sensorwechsel (Bestell-Nr. I06/0001-00 C).

Der Installateur wechselt vor Ort die Sensoreinheiten, initialisiert die Anlagen neu und schickt die gewechselten Sensoreinheiten ins Werk zurück.

Jede einzelne Sensoreinheit wird überprüft, eventuelle Verschleißteile wie Infrarotlampe etc. werden im Voraus ausgewechselt. Die Sensoreinheit wird danach wieder neuwertig an den Kunden ausgeliefert.

Es wird nach der Aufarbeitung die Gewährleistung für den Sensor auf weitere 4 Betriebsjahre vom Hersteller gewährt.

Hinweis:

Eine „Vor-Ort-Kalibrierung“ ist nicht sinnvoll, da keine homogenen Grundbedingungen für eine Kalibrierung (Druck, Temperatur, Prüfgas) vor Ort vorliegen. Eine rein elektronische Kalibrierung ohne Prüfgas ist gesetzlich nicht zulässig! Zusätzlich übernimmt automatisch derjenige die Produkthaftung und volle Verantwortung, der die Anlage neu kalibriert und dadurch automatisch eine weitere Betriebsgarantie ausstellt.

Aufarbeitungs-/Kalibrierungskosten

Bei Rücksendung der neu zu kalibrierenden Sensoreinheit werden netto berechnet:

im 5. Betriebsjahr (vorgeschriebene Regelzeit) auf Anfrage

Reparaturkosten (bei Bedarf, kein Regeltausch!):

Warneinheit im Austausch auf Anfrage

Für Warneinheiten mit einem Alter von > 10 Jahren muß ein Neugerät bezogen werden, da eine Aufarbeitung/Reparatur unwirtschaftlich wird.